




Placering i anslutning till brännbart material




Minst 300 mm avstånd till brännbart material
 Minst 120 mm avstånd till inte brännbart material



A-A







E

Brännbart material

200 mm mineralull

Plåt eller beläggning som inte är brännbar



B-B

E

Brännbart material

Brännbart material

Minimum 200 mm

